

10000.20.01 – 003371

San José de Cúcuta, 10 de abril de 2018.

Señor

JHON VELILLA FUENTES

Correo electrónico: jhonvelilla01@gmail.com

La ciudad

OBJETO: ACABADOS PARA LAS OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FASE IV - V.

OBSERVACIÓN:

Por medio de la presente y con el ánimo de presentar oferta para la licitación de la referencia realizo las siguientes observaciones al pliego de condiciones del objeto en referencia. En el anexo 5 cuadros de cantidades hay 2 ítems el 9.2 DETECTORES DE HUMO y el ítem 9.3 ANCLAJES ESTRUCTURALES CERTIFICADOS los cuales se encuentran referenciados pero no tienen cantidades especificada, por lo tanto solicito a la entidad (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER), que realice la respectiva aclaración y corrección.

RESPUESTA:

Al realizar la respectiva revisión se determinó que por error involuntario de transcripción no se referenció la unidad de medida ni la cantidad de los ítems 9.2 DETECTORES DE HUMO y 9.3 ANCLAJES ESTRUCTURALES CERTIFICADOS, Se accede a su observación y se aclara que los ítems quedarán de la siguiente forma:

9.2	DETECTORES DE HUMO	UND	35
9.3	ANCLAJES ESTRUCTURALES CERTIFICADOS	UND	12

Atentamente,


JHAN PIERO ROJAS SUÁREZ
Rector

Proyectó: Oficina de Planeación y Grupo Apoyo Contratación